



# 康美药业股份有限公司

## 2016年第三季度环境污染物排放情况

厂 区		检测项目							排放标准
中药饮片生产基地一期	排污口编号 (废水) WS-00064	色度 (倍)	PH	SS (mg/L)	CODcr (mg/L)	BOD (mg/L)	NH <sub>4</sub> -N (mg/L)	硫化物	《中药类制药工业水污染物排放标准》 (GB21906-2008)
		8	7.01	9	33.2	6.6	0.39	0.12	
	锅炉型号 (废气) WNS2-1.25YQ	烟尘		二氧化硫		氮氧化物			《锅炉大气污染物排放标准》 (DB44/765-2010)
		28mg/m3		20mg/m3		127mg/m3			
噪 声	1#	2#		3#			《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) II类标准		
	57.9dB	53.8dB		58.0dB					
中药饮片生产基地二期	排污口编号 (废水) WS-00095	色度 (倍)	PH	SS (mg/L)	CODcr (mg/L)	BOD (mg/L)	NH <sub>4</sub> -N (mg/L)	硫化物	《中药类制药工业水污染物排放标准》 (GB21906-2008)
		8	7.15	8	30.6	6.3	0.46	0.1	
	锅炉型号 (废气) WNS3-1.25YQ	烟尘		二氧化硫		氮氧化物			《锅炉大气污染物排放标准》 (DB44/765-2010)
		19mg/m3		16mg/m3		103mg/m3			
噪 声	1#	2#		3#			《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) II类标准		
	57.8dB	54.0dB		52.1dB					
西药生产基地	排污口编号 (废水) WS-00063	色度 (倍)	PH	SS (mg/L)	CODcr (mg/L)	BOD (mg/L)	NH <sub>4</sub> -N (mg/L)	硫化物	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》 (GB21904-2008)
		8	7.16	10	31.6	6.2	0.51	0.1	
	锅炉型号 (废气) LSS1.0-1.0-Y	烟尘		二氧化硫		氮氧化物			《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)
		44/m3		189mg/m3		174mg/m3			
噪 声	1#	2#		3#			《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) II类标准		
	56.2dB	57.5dB		57.8dB					